Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 13 117 800 zł
NIP 692-16-39-177; 59-301 Lubin, ul. M.Skłodowskiej-Curie 62

Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WKJ-4/3711/2021

Zleceniodawca:

Nazwa klienta:	ENERGETYKA SP. Z O.O.
Adres klienta:	M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 58 LUBIN 59-301
Zlecenie/Umowa:	CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

1. Obiekt badań/próbka:

Nazwa badanego materiału/obiektu:

Kod laboratoryjny: 1267/21
woda, ścieki - Woda
Numer próbki-LIMS: K00460151006
Woda przeznaczona do spożycia - uzdatniona. Zawór próbkobiorczy wody uzdatnionej. Hala filtrów. SUW R-IX. Energetyka W-1.

Cel badań:

Wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Powyższe dane zgodne z oświadczeniem Zleceniodawcy.

Sposób i data pobierania próbek:

20-04-2021 10:31
Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium przez pracownika CBJ.

Numer protokołu poboru: 143. Pobrał: R. Kazimirów.

Data przyjęcia badanago materiału do badań do laboratorium i opis jego stanu:

20-04-2021 11:25
Stan próbki: Dobry

2. Data wykonania badań:

20-04-2021 - 23-04-2021

3. Wyniki badań:

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wartość	± Uc [granica dolna; granica górna]	Jednostka	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)	Osoba autoryzująca
1	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C po 72 godz.	płytkowa posiewu wgłębnego PN-EN ISO 6222:2004	Nie wykryto	-	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian.Zalecana wartość w wodzie w kranie konsumenta do 200 jtk/ml	Wioletta Spychała
2	Liczba bakterii z grupy coli	NPL, Colilert-18 PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0	-	NPL w 100 ml	0	Wioletta Spychała
3	Liczba Escherichia coli	NPL, Colilert-18 PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0	-	NPL w 100 ml	0	Wioletta Spychała
4	Pobieranie - próbki środowiskowe	manualna PN-EN ISO 19458:2007	tak	-		-	Wioletta Spychała

AE - elastyczny zakres akredytacji

Uc - niepewność całkowita pomiaru (wraz z niepewnością pobierania próbki)

Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k =2.

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych.

Uwagi:
Wszystkie powyższe metody badań i parametry zostały zatwierdzone przez PPiS w Lubinie - Decyzja nr 2218/20 z dnia 16.09.2020.

Sprawozdanie opracował:		Sprawozdanie zatwierdził:	
Magdalena Poźniak-Wertelecka ANALIZY MIKROBIOLOGICZNE Starszy Specjalista ds. Analiz		Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU LABORATORIUM Analiz Fizyko-Chemicznych	
27.04.2021	Poźniak-Wertelecka mgr inż. Magdalena Poźniak-Wertelecka	27.04.2021	Wioletta Spychała
data	podpis	data	podpis

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 13 117 800 zł
NIP 692-16-39-177; 59-301 Lubin, ul. M.Skłodowskiej-Curie 62

Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WKJ-4/3774/2021

Zleceniodawca:

Nazwa klienta:	ENERGETYKA SP. Z O.O.
Adres klienta:	M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 58 LUBIN 59-301
Zlecenie/Umowa:	CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

1. Obiekt badań/próbka:

Nazwa badanego materiału/obiektu:

Kod laboratoryjny: 1-2429/21
woda, ścieki - Woda
Numer próbki-LIMS: K00460082015
Woda przeznaczona do spożycia - uzdatniona. Zawór próbkobiorczy wody uzdatnionej. Hala filtrów- SUW R-IX.

Cel badań:

Wyniki badań będą przeznaczone i wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Powyższe dane zgodne z oświadczeniem Zleceniodawcy.

Sposób i data pobierania próbek:

20-04-2021 10:29
Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium przez pracownika CBJ.

Temperatura pobieranej próbki 10,5°C – pomiar w terenie (metoda pomiaru bezpośredniego WBJ-2/IB/168 wyd. 2 z dnia 16.10.2018r.)

Numer protokołu poboru: CK-4/F/115/2021 Pobrał(a): R. Kazimirów

Data przyjęcia badanago materiału do badań do laboratorium i opis jego stanu:

20-04-2021 11:25
Stan próbki: Dobry

2. Data wykonania badań:

20-04-2021 - 23-04-2021

3. Wyniki badań:

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wartość ± U_c	Jednostka	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)	Osoba autoryzująca
1	Mętność	nefelometryczna PN-EN ISO 7027-1:2016-09	<0,20	NTU	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	Joanna Biały
2	pH Temperatura pomiaru 21,5 °C	potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012	7,4 ± 1,9		6,5 - 9,5	Joanna Biały
3	Pobieranie - próbki środowiskowe	manualna PN-ISO 5667-5:2017-10	tak		-	Joanna Biały

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wartość ± U_c	Jednostka	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)	Osoba autoryzująca
4	Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C Temperatura pomiaru 21,5 °C	konduktometryczna PN-EN 27888:1999	861 ± 231	µS/cm	2500	Joanna Biały
5	Smak/Liczba progowa smaku	metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego PN-EN 1622:2006	<1	TFN	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.	Joanna Biały
6	Zapach/Liczba progowa zapachu	metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego PN-EN 1622:2006	<1	TON	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.	Joanna Biały
7	Barwa Temperatura 21,5 °C	spektrofotometryczna PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015	<2	mg/l Pt	Akceptowalna przez konsumetów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt	Joanna Biały

Uc - niepewność całkowita pomiaru (wraz z niepewnością pobierania próbki)

Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k =2.

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych.

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.

Uwagi:
Wszystkie powyższe metody badań i parametry zostały zatwierdzone przez PPiS w Lubinie - Decyzja nr 2218/20 z dnia 16.09.2020r.

Badania:
- Barwa: zastosowany termometr WB/CK-4/F/007;
- Przewodność elektryczna właściwa w 25°C - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury;
- Zapach:
Czas przechowywania próbki od poboru do wykonania oceny: 21,5h
Data i czas oceny: 21.04.2021r. godz. 08:00
Liczba osób oceniających: 3
Temperatura badań : 23,6°C próbki / 23,2°C otoczenia
Woda odniesienia : naturalna woda mineralna nr serii 111569205 LK
Próg akceptowalności dla zespołu oceniającego zapach/liczba progowa zapachu wynosi 1 TON.

- Smak:
Czas przechowywania próbki od poboru do wykonania oceny: 69,5h
Data i czas oceny: 23.04.2021r. godz. 08:00
Liczba osób oceniających: 3
Temperatura badań : 23,3°C próbki / 23,4°C otoczenia
Woda odniesienia : naturalna woda mineralna nr serii 111569205 LK
Próg akceptowalności dla zespołu oceniającego smak/liczba progowa smaku wynosi 1 TFN.

Sprawozdanie opracował:		Sprawozdanie zatwierdził:	
Anna Madej	SPECJALISTA ds. Analiz Anna Madej		Z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU Analiz Fizykochemicznych mgr inż. Anna Musioł
2021 -04- 28		2021 -04- 28	
data	podpis	data	podpis

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. o. nie wolno powielać fragmentów sprawozdania z badań.